



Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Transportowa 1, 70-715 Szczecin  
tel./fax. (91) 46 06 915  
e-mail: gbogucki@irma.szczecin.pl  
www.irma.szczecin.pl

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR .....

1. *Producent wyrobu budowlanego:* „IRMA” Sp. z o.o. S.K.A.  
ul. Transportowa 1, 70-715 Szczecin  
tel./fax. (91) 46 06 915  
e-mail: gbogucki@irma.szczecin.pl
2. *Nazwa wyrobu budowlanego:* Zbiorniki o przekroju kołowym z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu:  
- średnica wewnętrzna: DN 1500  
- wysokość całkowita: Hc=..... mm  
- rodzaj pokrywy: typu .....  
- nazwa zbiornika: .....  
- ilość: ..... szt.
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:* PKD 23.61.Z
4. *Zakres stosowania wyrobu budowlanego:* Zbiorniki mogą być stosowane jako:  
zbiorniki pompowni ścieków, osadniki, odstojniki i separatory,  
zbiorniki armatury sterująco-odcinającej, tłocznie, zbiorniki nieprzepływowe zagłębione w ziemi, obudowy kolektorów dochodzących do pomp ciepła.
5. *Kontrahent/Odbiorca:* .....
6. *Dokument odniesienia:* Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7908/2015 „Prefabrykowane zbiorniki kanalizacyjne IRMA z polimerobetonu”.
7. *Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:*
- średnica wewnętrzna zbiornika: DN 1500 mm
  - gęstość: 2,2÷2,3 kg/dm<sup>3</sup>
  - wytrzymałość na ściskanie: ≥ 90 MPa
  - wytrzymałość na zginanie: ≥ 18 MPa
  - odporność na media w zakresie pH 1÷10

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z dokumentem odniesienia wymienionym w punkcie 6.

Szczecin, dnia .....

.....